

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6»**

проспект Мира и Дружбы, 1 а, п. Железнодорожный, Усольский район, Иркутская область, 665483, тел
8(39543)98-2-33; <http://soshsix.uoura.ru>; e-mail :sosh6.direktor@yandex.ru

ОКПО 41760266 ОГРН 1023802144937 ИНН 3840005000 КПП 385101001

Исх. № 142 от 28.11.2018 г.
на №171/1/1 от 28.09.2018 г.

Государственному инспектору
г. Усолье-Сибирское и Усольского района по
пожарному надзору
Насыпову Владимиру Александровичу

Директора МБОУ «СОШ № 6»
С.В. Антоновой
тел: 89025612867

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» (далее – МБОУ «СОШ №6») в ответ на Предписание № 171/1/1 от 28 сентября 2018г. сообщает результаты исполнения выше названного Предписания:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Результаты выполнения
1	2	3	4	5
171/1/1-1	Позтажные планы эвакуации не соответствуют размерам (требуется размер 600 x 400 мм)	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6; Раздел 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.12.2018	Выполнено частично <i>Приложение 1.</i> Пояснение от 28.11.2018 г. <i>Приложение 2.</i> Платежное поручение № 34981 от 08.11.2018 г. <i>Приложение 3.</i> Гарантийное письмо от «ВДПО» Исх. № 49 от 26.11.2018 г
171/1/1-2	Двери, отделяющие коридоры на 1 и 2 этажах от	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. №	01.12.2018	Выполнено: произведена замена 5 дверей.

	лестничных клеток, а также деревянные двери у центрального выхода, отделяющие цокольный этаж от первого этажа, полностью не закрываются из-за ветхости и эксплуатируются в открытом положении	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6; п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)		Приложение 4. Фотографии дверей (5 шт).
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------

Директор МБОУ «СОШ №6»  С.В. Антонова

Ответ на представление №171/1/1 от 28.09.2018 г. составлен на 2 страницах.

Приложения к ответу на представление №171/1/1 от 28.09.2018 г.

1. Пояснение от 28.11.2018 г. причины частичного выполнения – 1 стр.
2. Платежное поручение № 34981 от 08.11.2018 г.- 1 стр
3. Гарантийное письмо от «ВДПО» Исх. № 49 от 26 .11.2018 г – 1стр.
4. Фотографии дверей – 1 стр.