



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 ГУ МЧС России по Иркутской области 664003, г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99
(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

664003, г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел. 8 (3952) 75-29-98, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по г. Усолье - Сибирское и Усольскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

665458, г.Усолье-Сибирское ул. Куйбышева, 5 тел. 8(39543) 3-30-99

E-mail: ondusolye@emercom.irtel.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 171/1/1 от 28.09.2018г.

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" и его законному представителю в лице директора Антоновой Светлане Владимировне

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Лопатина А.А. от 11.09.2018 года № 171, в период с « 10 » ч « 00 » мин. « 24 » сентября 2018 года по « 12 » ч « 00 » мин. « 24 » сентября 2018 года, с « 16 » ч « 00 » мин. « 28 » сентября 2018 года по « 16 » ч « 30 » мин. « 28 » сентября 2018 года проведена плановая выездная проверка на объекте МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» по адресу: 665483, Иркутская область, Усольский район, п. Железнодорожный, проспект Мира и Дружбы, 1а (здание школы).

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Насыпов Владимир Александрович

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

совместно с: Директором МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» Антоновой Светланой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить выявленные в ходе проверки следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, подлежащих обязательному исполнению,

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
171/1/1-1	Поэтажные планы эвакуации не соответствуют размерам (требуется размер 600 x 400 мм)	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6; Раздел 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.12.2018	
171/1/1-2	Двери, отделяющие коридоры на 1 и 2 этажах от лестничных клеток, а также деревянные двери у центрального выхода, отделяющие цокольный этаж от первого этажа,	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6; п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.12.2018	

	полностью не закры- ваются из-за ветхости и эксплуатируются в открытом положении.			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское
и Усольского района по пожарному надзору

Насыпов Владимир Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » 09 2018г.



(Handwritten signature)

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6»

Антонова Светлана Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2018г.

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)